

Fiche de suivi de projet

Projet : Accès à l'eau

Partenaire/bénéficiaire : BVES

Date de début du projet : Juillet 2013

Date du suivi : 20 juin 2015

Observations :

Grâce aux tanks, pendant la saison des pluies, l'eau était en suffisance \Rightarrow pas de carence!
Les installations sont toujours en place et les réservoirs remplis.

Points positifs :

- quantité d'eau suffisante
- épargne des dépenses (comme le véhicule ne va pas puiser d'eau).

Impact :

- Les conditions se sont améliorées, les besoins vitaux des enfants sont satisfaits quand l'eau est en suffisance.

Problèmes rencontrés :

- Gouttière CTE : "résidus" d'arbre (feuilles...)
 \hookrightarrow ds tuyau d'évacuation \Rightarrow détériorat^{des} ^{vannes}
 \Rightarrow Besoin d'un nettoyage du tank : fait par le BVES
 \oplus Ajout d'un treillis sur la gouttière.
- Vannes et robinets (chinois) se détériorent vite.
- Dalle du bureau pas bien lissée \Rightarrow graviers \Rightarrow a abîmé un peu le tank (fuite) \rightarrow réparé par le BVES (fuite + lissage dalle).

Besoins :

- Fûts (500 L) pour transporter l'eau pendant saison sèche
- Tuyaux d'arrosage (pour transférer l'eau dans bidons pour conservation).
- Colle de bonne qualité (silicone pour réparer les fuites).
- Manuels Kidogos → ont été volés ⇒ réimprimer.
- Produits désinfectant pour nettoyage du tank (chloro).

Propositions d'améliorations :

- Changer vannes et robinets avec une meilleure qualité
→ ont été apportés par Kidogos, seront installés par BVES.
- Couper branche d'arbre au-dessus du toit.

Remarques :

Ce serait peut-être bien d'installer un réservoir au CT-ENA pour stocker plus facilement de grandes quantités d'eau.

Il faut apprendre aux jeunes à utiliser les robinets/vannes et à gérer l'eau (quantité) ⇒ sensibilisation

Le projet	Tout à fait	Plutôt oui	Plutôt non	Pas du tout
Est pérenne	X			
Est toujours pertinent	X			
A (eu) un impact positif	X			
Les problèmes rencontrés ont été résolus			X	
Le suivi a été pris en charge par le partenaire/bénéficiaire		X		
Les rapports demandés au partenaire/bénéficiaire ont été remis à Kidogos		X		

→ maintenance à faire plus régulièrement (tous les 6 mois).
→ Fiches de maintenance à envoyer à Kidogos