

Projet : Accès à l'eau

Partenaire/bénéficiaire : BVES (CFO)

Date de début du projet : 07/2013

Date du suivi : 10/09/2014

Observations :

Le projet a été exécuté et a bien marché quand il y a un approvisionnement régulier par la Regidiso et pendant la période pluvieuse ⇒ la quantité d'eau est suffisante et l'eau coule sans interruption pour satisfaire les besoins fondamentaux des enfants.

Points positifs :

- Approvisionnement régulier en eau
- Quantité suffisante d'eau
- Satisfaction des besoins fondamentaux des enfants.

Impact :

- Gain de trajets pour aller chercher l'eau du CT-ENA
- Economies dues aux trajets
- Satisfaction des besoins des enfants en eau.
- Plus de temps pour les éducateurs pour faire les activités au CFO
- Plus de temps pour les enfants pour les activités éducatives, créatives et récréatives.

Problèmes rencontrés :

- Parfois la Regidiso n'alimente pas à pleine pression et ne peut pas remplir les 2 tanks en même temps
- Vannes défectueuses.
- vanne d'évacuation fuit
- Feuilles d'arbre bouchent la gouttière ⇒ il faudrait ajouter un système de trielle
- Eau stagnante (Évacuation).

Besoins :

idem

pour rendre le syst. totalement efficace et pallier aux petits problèmes rencontrés.

Propositions d'améliorations :

- vanne pour fermer la pression qui descend vers le 1^{er} tank pour alimenter le 2^e quand pression n'est pas assez forte
- Ajouter un système de tuyelle aux gouttières.
- Charger la vanne d'entrée d'eau et de sortie (abimées).
- Amélioration du syst. d'évacuation (pente).
- Désoffrage et lissage.

Remarques :

Travailler sur la sensibilisation et l'éducation des enfants quant à l'utilisation des robinets et de l'eau.

(NB) BIES doit faire la maintenance et le nettoyage du tank → saison des pluies.

Le projet	Tout à fait	Plutôt oui	Plutôt non	Pas du tout
Est pérenne	X			
Est toujours pertinent	X			
A (eu) un impact positif	X			
Les problèmes rencontrés ont été résolus		X		
Le suivi a été pris en charge par le partenaire/bénéficiaire		X		
Les rapports demandés au partenaire/bénéficiaire ont été remis à Kidogos				

X
pas maintenance
n'a pas encore été
faite.

(NB) Mulumba va faire faire un devis pour évaluer le coût des améliorations envisagées.